



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Сарапуле  
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, Азина ул., д. 29,  
Тел/факс (34147) 4-03-96. E-mail: to-sarap@udm.net

---

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 394 \_\_\_\_\_ « 15 » \_\_\_\_\_ марта 2023 г.

Г. Сарапул (место выдачи предписания)  
Мною, главным специалистом-экспертом Бедило Андреем Викторовичем  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (сокращенное наименование – ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ»), ИНН 1811000966, ОГРН1021800857847, 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, Каманина, 14

---

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В соответствии с экспертным заключением № 81/2 от 10.03.2023г. и протоколом измерения искусственной освещенности № 23-О от 10.03.2023г. в кабинете начальных классов № 84 освещение не соответствует требованиям пункта 144, таблицы 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому искусственная освещенность на поверхности рабочего стола в учебных кабинетах должны составлять не менее 300лк.

- В соответствии с экспертным заключением № 82/2 от 10.03.2023г. и протоколом линейных измерений № 07-ЛИ от 10.03.2023г. подбор ученической мебели (столы, стулья) в кабинетах начальных классов № 82, 83, 84, 86 ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14 проведен без учета роста и возраста детей, что не соответствует требованиям пункта 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- 27.02.2023г. в период с 10 час.30 мин. до 12 час. 86 в ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14 при проведении осмотра были установлено, что в кабинетах № 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92 – рамы окон сделаны из дерева, из-за своей ветхости пришли в негодность, рамы имеют повреждения, трещины, покрытия (краска) облупилась, что не представляет возможным

проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Тем самым допускается нарушения пункта 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести в соответствии с санитарными нормами освещение в кабинете начальных классов № 84;  
Срок 01.05.2023 год.
2. Провести подбор ученической мебели (столы, стулья) в кабинетах начальных классов № 82, 83, 84, 86, в соответствии с санитарными нормами  
Срок 01.05.2023 год
3. Провести замену оконных рам в кабинетах № 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92 с возможностью их проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;  
Срок 01.09.2023 год.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на : Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ИНН 1811000966, ОГРН1021800857847, 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 14

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 тел./факс 8(34147)40396, e-mail to-sarap@udm.net, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» \_\_\_\_ 09 \_\_\_\_ 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А.В. Бедило

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2023 г.

(подпись)

А.Т. Млыша  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Каракулинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ИНН 1811000966, ОГРН1021800857847, 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 14

ПМ 18230041000105079044

