



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНА

КАРАКУЛИНО ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Кирьянова, 31, с. Каракулино, 427920



Директору ГКОУ УР
«Каракулинская школа для
обучающихся с ОВЗ»

Ильиной А.Р.

ул. Каманина, 14, с. Каракулино,
Каракулинский район, УР, 427920

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

11.10.2021 № 95/Прдп194-21-20940010

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Каракулинского района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», по результатам которой установлено следующее.

Прокуратурой района с привлечением специалиста ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по УР 30.09.2021 проведено обследование здания ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», расположенного по адресу: УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 14.

В ходе проверки установлено, что указанным учреждением допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.07.2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима), иных нормативных актов:

- истек срок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного (нарушение ст.ст. 4, 6, 47, 52 (п. 4), 55 Регламента; п. 30, п. 56 Правил противопожарного режима);

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зон помещений складского назначения (складские помещения) (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 12 Правил противопожарного режима);

- в коридоре второго этажа место расположения плана эвакуации не совпадает с обозначением на самом плане. Планировка этажа на плане не соответствует планировке самого здания (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 5 Правил противопожарного режима; п. 4.5.1, п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»);

- не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия конструкций крыши с составлением соответствующего акта (нарушение ст.ст. 4, 6, 87 Регламента; п. 13 Правил противопожарного режима; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

- устройства для самозакрывания дверей, ведущих на лестничную клетку, отсоединены. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении (нарушение ст.ст. 4, 6, 53 Регламента; п. 13, п. 23, п. 24, п. 27г Правил противопожарного режима);

- под лестничным маршем хранятся вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. В электрощитовой размещены горючие вещества и материалы (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 16к, п. 35е Правил противопожарного режима);

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из малого спортзала, лестничных клеток и кабинета информационно - библиотечного центра, ведущие непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (нарушение ст.ст. 4, 6, 53 Регламента; п. 26 Правил противопожарного режима);

- отсутствует цифровое значение на указателе направления движения к пожарному гидранту (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 26 Правил противопожарного режима);

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с пределом огнестойкости перегородок 1-ого типа и дверей 2-ого типа (не менее 30 минут сертифицированные противопожарные двери) - дверной проем со зданием Филиала Республиканского СРЦН «СРЦН г. Можги» (с. Каракулино) (нарушение ст.ст. 4, 6, 59, 88, табл. 24 Регламента; п.п. 5.14*, 7.4, 7.20 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.4, п. 5.6.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.14*, п. 7.4 СП 112.13330.2011);

- к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1. отсутствует подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон (ст. ст. 4, 6, 90 Регламента; п. 8.1 СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

- в кабинете информационно - библиотечного центра в результате установки вертикальных жалюзи уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) (нарушение ст.ст. 4, 6, 54, 83 Регламента; п. 16е Правил противопожарного режима);

Указанные нарушения закона могут повлечь за собой возникновение чрезвычайной ситуации в здании ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», которая, в свою очередь, будет угрожать жизни и здоровью несовершеннолетних. Таким образом, выявленные нарушения закона являются недопустимыми, могут привести к нарушению прав и законных интересов граждан, в т.ч. несовершеннолетних.

Основной причиной и условием допущенных нарушений закона является ненадлежащее исполнение должностными лицами ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ» своих обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а именно – ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора Каракулинского района.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме с приложением копий подтверждающих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции


П.И. Колеватов